

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка **Форма КНМ:** Документарная и выездная

Тип субъекта: ОМС

Вид государственного контроля (надзора):

Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Дата начала КНМ: 16.05.2019 **Дата окончания КНМ:** 27.06.2019

Месяц проведения КНМ: май

Срок проведения (дней): 30 **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 1762-р/кр от 19.04.2019

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

Настоящая проверка проводится с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области безопасности гидротехнических сооружений в соответствии с Планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на 2019 год Енисейского управления Ростехнадзора.

Задачами настоящей проверки является проверка фактического выполнения обязательных требований законодательства по безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований в области безопасности

Основание регистрации КНМ:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Основание
1.	1.1.7 Иные основания в соответствии с федеральным законом. часть 2.3 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" истечение 2х лет после проведения плановой проверки 05.09.2011
2.	1.1.1 Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя Дата основания регистрации: 29.08.2002
3.	1.1.2 Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя Дата основания регистрации: 05.09.2011

Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401; Положение о Енисейском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 15.01.2019 № 13.	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	Проведение осмотра и обследование территории, зданий, строений, сооружений, с применением фото и видео фиксации	16.05.2019	27.06.2019
2.	Рассмотрение, изучение, анализ документов юридического лица	16.05.2019	27.06.2019

Обязательные требования, подлежащие проверке

Наименование требования:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (МО)

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Формулировка требования	Наименование НПА	Номер НПА	Дата НПА	Пункт	Часть	Статья
обеспечение соблюдения собственником гидротехнического сооружения и (или) эксплуатирующей организацией обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, а также их технического обслуживания, эксплуатационного контроля и текущего ремонта	Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений и»	117-ФЗ	21.07.1997			9

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Проверка проведена без участия других органов контроля (надзора), органов муниципального контроля

**Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019**

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	№10001451838 Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Любимова Маргарита Петровна	Государственный инспектор отдела по надзору за гидротехническими сооружениями	Проверяющий

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Красноярский край, прокуратура Красноярского края

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

**Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019**

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОГРН: 1022400746631

ИНН: 2414000721

Категория риска:

Объекты проведения КНМ:

**Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019**

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	662680, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, РАЙОН ИДРИНСКИЙ, СЕЛО ИДРИНСКОЕ, УЛИЦА МАЙСКАЯ, 38	Место нахождения юридического лица	Иное		null Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
2.	Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.	Место фактического осуществления деятельности	Иное		null Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

**Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019**

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
3.	Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.	Место нахождения опасных производственных объектов	Иное		null Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Иное **Дата уведомления:** 24.04.2019

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

-

Результат №1

Объект проведения КНМ:

Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 27.05.2019 11:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: 662680, Красноярский край, Идринский район, село Идринское, улица Майская,38

Тип места: Место нахождения юридического лица

Дата и время проведения КНМ: 27.05.2019 11:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 1

Часов: 3

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Любимова Маргарита Петровна	Государственный инспектор отдела по надзору за гидротехническим и сооружениями	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Худеева Галина Васильевна	Глава Идринского сельсовета	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	Ознакомлена Глава Идринского сельсовета- Худеева Галина Васильевна

Нарушение №1

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Не проводится контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует водомерная рейка)

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Не проводится контроль за показателями состояния гидротехнического сооружения (отсутствует водомерная рейка)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №2

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (не проводятся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидротехническим сооружением)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (не проводятся систематические (визуальные и инструментальные) наблюдения за гидротехническим сооружением)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №3

Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не проводится мониторинг за показателями состояния ГТС (не проведен анализ данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС (не реже одного раза в 5 лет))

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Не проводится мониторинг за показателями состояния ГТС (не проведен анализ данных натурных наблюдений, по результатам которого должна производиться оценка состояния ГТС (не реже одного раза в 5 лет))

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №4

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 17, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №5

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №6

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не проведено обследование ГТС, предшествующее разработке декларации безопасности ГТС (обследование ГТС проводится в течение календарного года до представления Декларации на экспертизу)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Не проведено обследование ГТС, предшествующее разработке декларации безопасности ГТС (обследование ГТС проводится в течение календарного года до представления Декларации на экспертизу)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №7

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Не заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ
2.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено

Нарушение №8

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии на гидротехнических сооружениях (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов, инструмента и запасных частей оборудования)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019**

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Заблаговременно не проведен комплекс мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, не созданы финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии на гидротехнических сооружениях (отсутствуют документы регламентирующие состав, количество и места складирования неснижаемого запаса материалов, инструмента и запасных частей оборудования)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №9

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (имеются локальные просадки по гребню дамбы)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997г, ст.9.	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (имеются локальные просадки по гребню дамбы)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №10

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (не произведена антикоррозийная обработка механического оборудования и металлических частей, затворов на сооружении)

Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (не произведена антикоррозийная обработка механического оборудования и металлических частей, затворов на сооружении)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №11

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (не произведена антикоррозийная обработка механического оборудования и металлических частей, затворов на сооружении)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст. 9 Федерального закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Не своевременно осуществляется разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения (не произведена антикоррозийная обработка механического оборудования и металлических частей, затворов на сооружении)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №12

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Отсутствует пикетаж на ГТС защитной дамбы на реке Сыда

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997г, ст.9.	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Отсутствует пикетаж на ГТС защитной дамбы на реке Сыда

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №13

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Обнаружена древесная и кустарниковая растительность на откосах

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» № 117-ФЗ от 21.07.1997г, ст.9.	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	16/026-ГТС/1	27.05.2019	30.09.2019	Обнаружена древесная и кустарниковая растительность на откосах

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №14

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 1.2 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не проводится контроль за показателями состояния ГТС (отсутствует паспорт ГТС)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №15

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не осуществляются мероприятия по разработке критериев безопасности ГТС

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 2.1 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не осуществляются мероприятия по разработке критериев безопасности ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №16

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не осуществляются мероприятия по уточнению критериев безопасности ГТС

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 2.2 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не осуществляются мероприятия по уточнению критериев безопасности ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №17

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Отсутствует «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС», разрабатываемый в соответствии с методикой определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденный приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 № 120

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 3 – Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержден постановлением Правительства РФ от 18.12.2001 № 876;Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденной приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 № 120; п. 12 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

**Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019**

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Отсутствует «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС», разрабатываемый в соответствии с методикой определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденный приказом Ростехнадзора от 29.03.2016 № 120

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №18

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: ГТС эксплуатируется без разработанных согласно «Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 02.10.2015 № 395 и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	ГТС эксплуатируется без разработанных согласно «Требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», утвержденных приказом Ростехнадзора от 02.10.2015 № 395 и согласованных с Ростехнадзором правил эксплуатации ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №19

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Квалификация работников не соответствует обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Квалификация работников не соответствует обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Нарушение №20

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Невыполнение требований по представлению декларации безопасности гидротехнического сооружения в орган надзора

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Невыполнение требований по представлению декларации безопасности гидротехнического сооружения в орган надзора

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №21

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не внесены (обновлены) сведения о ГТС в Российском регистре ГТС

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 7, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не внесены (обновлены) сведения о ГТС в Российском регистре ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №22

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию ГТС

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст. 2, 9, 10, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	ГТС эксплуатируется без разрешения на эксплуатацию ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №23

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не проводится обучение рабочих по вопросам безопасности, осуществляющих эксплуатацию ГТС

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.п. 2, 4, 26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (далее – Положение об организации обучения рабочих); п. 169.1 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не проводится обучение рабочих по вопросам безопасности, осуществляющих эксплуатацию ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №24

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не проводится проверка знаний (аттестация) рабочих по вопросам безопасности, осуществляющих эксплуатацию ГТС

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.п. 2, 4, 26 Положение об организации обучения рабочих; п. 169.2 Формы проверочного листа	

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не проводится проверка знаний (аттестация) рабочих по вопросам безопасности, осуществляющих эксплуатацию ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №25

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не проводится внеочередная проверка знаний по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию ГТС

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.п. 2, 4, 26 Положение об организации обучения рабочих; п. 169.3 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не проводится внеочередная проверка знаний по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №26

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Не представлена программа вводного инструктажа

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 20 Положение об организации обучения рабочих; п. 171 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не представлена программа вводного инструктажа

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №27

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Не представлена программа первичного инструктажа

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 21 Положение об организации обучения рабочих; п. 172 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не представлена программа первичного инструктажа

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №28

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Не представлена программа повторного инструктажа

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 23 Положение об организации обучения рабочих; п. 173 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не представлена программа повторного инструктажа

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №29

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Не представлена программа внепланового инструктажа

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; гидротехнических сооружений»; п. 24 Положение об организации обучения рабочих; п. 174 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не представлена программа внепланового инструктажа

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №30

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не представлены документы, подтверждающие проведение вводного инструктажа по безопасности

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 19 Положение об организации обучения рабочих; п. 175.1 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не представлены документы, подтверждающие проведение вводного инструктажа по безопасности

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №31

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не представлены документы, подтверждающие проведение первичного инструктажа по безопасности

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 19 Положение об организации обучения рабочих: п. 175.2 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не представлены документы, подтверждающие проведение первичного инструктажа по безопасности

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №32

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не представлены документы, подтверждающие проведение повторного инструктажа по безопасности

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 19 Положение об организации обучения рабочих; п. 175.3 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не представлены документы, подтверждающие проведение повторного инструктажа по безопасности

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №33

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не представлены документы, подтверждающие проведение внепланового инструктажа по безопасности

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 19 Положение об организации обучения рабочих: п. 175.4 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не представлены документы, подтверждающие проведение внепланового инструктажа по безопасности

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №34

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



Сведения о выявленных нарушениях: Не представлен график аттестации специалистов по вопросам безопасности ГТС, утвержденный руководителем организации

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 19 Положения об организации обучения и проверки знаний специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (далее – Положение об организации обучения специалистов); п. 177 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не представлен график аттестации специалистов по вопросам безопасности ГТС, утвержденный руководителем организации

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №35

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не представлены протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 12 Положение об организации обучения специалистов; п. 178 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не представлены протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ

Нарушение №36

Результат: Красноярский край, Идринский район, село Идринское, ГТС защитной дамбы на реке Сыда.

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Не представлены протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение периодической аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю № 241901378646 от 16.05.2019

Статус проверки: Не может быть проведено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст.2, 8, 9, 19 – Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п. 13 Положение об организации обучения специалистов; п. 179 Формы проверочного листа	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	№ 16/026-ГТС/2	27.05.2019	30.05.2020	Не представлены протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение периодической аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении	Исполнено
2.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Выдано постановление №16/037/026.ЮЛ