

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю



Общая информация

Тип КНМ: Плановая проверка **Форма КНМ:** Выездная

Тип субъекта: ОМС

Вид государственного контроля (надзора):

Федеральный государственный пожарный надзор

Дата начала КНМ: 17.05.2019 **Дата окончания КНМ:** 13.06.2019

Месяц проведения КНМ: май

Срок проведения (дней): 20 **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 09 от 07.05.2019

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Основание регистрации КНМ:

№ п/п	Основание
1.	1.1.2 Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя Дата основания регистрации: 14.04.2017

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	ст. 6, 6.1, Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	с 17.05.2019 по 13.06.2019 осуществить анализ реализуемых органами власти (органами местного самоуправления) первичных мер пожарной безопасности поселений, установленных федеральным законодательством Российской Федерации. Обследование объекта защиты (визуальный осмотр). Установление уровня знаний обязательных требований пожарной безопасности путём выборочного опроса, анализ документов юридического лица, в том числе документы распорядительного характера (приказы, распоряжения, о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты. Оформление документов по результатам проведённой проверки.		

Обязательные требования, подлежащие проверке

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю



Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

№ п/п	Функция
1.	№10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Седиков Александр Сергеевич	главный государственный инспектор Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору	Проверяющий

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Красноярский край, прокуратура Красноярского края

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОГРН: 1022400746631 **ИНН:** 2414000721

Категория риска: Умеренный риск (5 класс)

Объекты проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государстве нного контроля (надзора)
1.	Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38	Место фактического осуществления деятельности	Иное	Умеренный риск (5 класс)	null Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
2.	Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38	Место нахождения опасных производственных объектов	Иное	Умеренный риск (5 класс)	null Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю



№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
3.	Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38	Место нахождения юридического лица	Иное	Умеренный риск (5 класс)	null Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Лично **Дата уведомления:** 07.05.2019

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 13.06.2019 15:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: с. Идринское, ул. Майская, 13

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 27.05.2019 12:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 2

Часов: 4

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Седиков Александр Сергеевич	главный государственный инспектор Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Худеева Галина Васильевна	Глава Идринского сельсовета	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.	Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи	ознакомлена
2.	Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)	не выявлено

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



Нарушение №1

Результат: Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: В здании администрации Идринского сельсовета, расположенном по адресу: с. Идринское, ул. Майская, 38 имеющиеся установки: автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии, а именно резервный источник питания не обеспечивает ее работу в автономном режиме в случае отключения электроэнергии.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 61. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	09/1/1	13.06.2019	01.04.2020	В здании администрации Идринского сельсовета, расположенном по адресу: с. Идринское, ул. Майская, 38 имеющиеся установки: автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в неисправном состоянии, а именно резервный источник питания не обеспечивает ее работу в автономном режиме в случае отключения электроэнергии.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №2

Результат: Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Главой администрации Идринского сельсовета не обеспечена в соответствии с годовым планом–графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово–предупредительному ремонту имеющейся в здании администрации Идринского сельсовета, расположенном по адресу: с. Идринское, ул. Майская, 38 установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 63 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	09/1/2	13.06.2019	01.04.2020	Главой администрации Идринского сельсовета не обеспечена в соответствии с годовым планом– графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово– предупредительному ремонту имеющейся в здании администрации Идринского сельсовета, расположенном по адресу: с. Идринское, ул. Майская, 38 установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №3

Результат: Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Главой администрации Идринского сельсовета в отношении здания, расположенного по адресу с. Идринское, ул. Майская, 38 не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 2. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	09/1/3	13.06.2019	01.04.2020	Главой администрации Идринского сельсовета в отношении здания, расположенного по адресу с. Идринское, ул. Майская, 38 не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №4

Результат: Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушении: Главой администрации Идринского сельсовета не назначено лицо ответственное за пожарную безопасность в здании, расположенном по адресу с. Идринское, ул. Майская, 38.

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 4. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	09/1/4	13.06.2019	01.04.2020	Главой администрации Идринского сельсовета не назначено лицо ответственное за пожарную безопасность в здании, расположенном по адресу с. Идринское, ул. Майская, 38.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №5

Результат: Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



Сведения о выявленных нарушениях: Главой администрации Идринского сельсовета Худеевой Галиной Васильевной не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 3. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 31. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	09/1/5	13.06.2019	01.04.2020	Главой администрации Идринского сельсовета Худеевой Галиной Васильевной не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
				пожаре.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №6

Результат: Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Главой администрации Идринского сельсовета не обеспечена периодичность осмотра и проверки имеющихся в здании Идринского сельсовета, расположенном по адресу: с. Идринское, ул. Майская, 38 огнетушителей с учетом наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки в специальном журнале произвольной формы.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 478 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	09/1/6	13.06.2019	01.04.2020	Главой администрации Идринского сельсовета не обеспечена периодичность осмотра и проверки имеющихся в здании Идринского сельсовета, расположенном по адресу: с. Идринское, ул. Майская, 38 огнетушителей с учетом наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки в специальном журнале произвольной формы.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №7

Результат: Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



Сведения о выявленных нарушениях: Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, расположенной с. Идринское, ул. Тракторная не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения.

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 60.1 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	09/1/7	13.06.2019	01.04.2020	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, расположенной с. Идринское, ул. Тракторная не предусмотрен автономный резервный источник электроснабжения.

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №8

Результат: Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: в пос. Сибирь система звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре находится в неисправном состоянии (обрезаны электропровода).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	пункт 16 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	09/1/8	13.06.2019	01.04.2020	в пос. Сибирь система звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре находится в неисправном состоянии (обрезаны электропровода).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №9

Результат: Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: на имеющемся естественном водоисточнике р. «Идрушка», расположенном в радиусе 200 метров от пос. Восточный отсутствует подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 80. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю



№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	09/1/9	13.06.2019	01.04.2020	на имеющемся естественном водоисточнике р. «Идрушка», расположенном в радиусе 200 метров от пос. Восточный отсутствует подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №10

Результат: Идринский район, с. Идринское, ул. Майская, 38

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Пожарные гидранты, расположенные по адресам с. Идринское, ул. Карла Маркса, 13 и ул. Советская, 16 находятся в неисправном состоянии (не поступает вода).

Положение нарушенного правового акта:

Мероприятие по контролю
№ 241901115372 от 17.05.2019

Статус проверки: Завершено
Проверяемое АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
лицо:
Орган контроля: Главное управление МЧС России по
Красноярскому краю



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п. 55. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	09/1/10	13.06.2019	01.04.2020	Пожарные гидранты, расположенные по адресам с. Идринское, ул. Карла Маркса, 13 и ул. Советская, 16 находятся в неисправном состоянии (не поступает вода).

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		